

太华龙珠水库检测数据汇总（2024 年）

单位：mg/L

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
4月2日	取水口	10:26	无色、无味、清	ND	6.67	Ⅱ类	0.106	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
		10:47	无色、无味、清	ND	6.72	Ⅱ类	0.118	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
	观景台	10:18	无色、无味、清	ND	6.56	Ⅱ类	0.097	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
		10:38	无色、无味、清	ND	6.60	Ⅱ类	0.112	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
4月4日	取水口	10:22	无色、无味、清	ND	6.69	Ⅱ类	0.100	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		10:45	无色、无味、清	ND	6.71	Ⅱ类	0.118	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
	观景台	10:11	无色、无味、清	ND	6.52	Ⅱ类	0.097	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		10:32	无色、无味、清	ND	6.59	Ⅱ类	0.112	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
4月8日	取水口	09:02	无色、无味、清	ND	6.71	Ⅱ类	0.106	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:20	无色、无味、清	ND	6.68	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	10	Ⅱ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
4月8日	观景台	08:54	无色、无味、清	ND	6.55	Ⅱ类	0.094	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
		09:11	无色、无味、清	ND	6.61	Ⅱ类	0.115	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
4月10日	取水口	09:53	无色、无味、清	ND	6.72	Ⅱ类	0.109	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		10:27	无色、无味、清	ND	6.69	Ⅱ类	0.092	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
	观景台	09:40	无色、无味、清	ND	6.58	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		10:11	无色、无味、清	ND	6.62	Ⅱ类	0.112	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
4月15日	取水口	09:18	无色、无味、清	ND	6.72	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:55	无色、无味、清	ND	6.75	Ⅱ类	0.086	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
	观景台	09:03	无色、无味、清	ND	6.68	Ⅱ类	0.096	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:37	无色、无味、清	ND	6.60	Ⅱ类	0.109	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
4月19日	取水口	09:23	无色、无味、清	ND	6.52	Ⅱ类	0.101	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:57	无色、无味、清	ND	6.53	Ⅱ类	0.092	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	9	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
4月19日	观景台	09:10	无色、无味、清	ND	6.46	Ⅱ类	0.086	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:44	无色、无味、清	ND	6.36	Ⅱ类	0.109	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
4月22日	取水口	10:27	无色、无味、清	ND	6.72	Ⅱ类	0.089	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		10:43	无色、无味、清	ND	6.69	Ⅱ类	0.086	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	10:20	无色、无味、清	ND	6.58	Ⅱ类	0.081	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		10:36	无色、无味、清	ND	6.62	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
4月25日	取水口	09:09	无色、无味、清	ND	6.75	Ⅱ类	0.070	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:29	无色、无味、清	ND	6.72	Ⅱ类	0.075	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
	观景台	09:00	无色、无味、清	ND	6.60	Ⅱ类	0.081	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:18	无色、无味、清	ND	6.63	Ⅱ类	0.084	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
4月29日	取水口	09:30	无色、无味、清	ND	6.72	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:53	无色、无味、清	ND	6.74	Ⅱ类	0.109	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	11	Ⅱ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
4月29日	观景台	09:20	无色、无味、清	ND	6.59	Ⅱ类	0.098	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
		09:41	无色、无味、清	ND	6.62	Ⅱ类	0.092	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
5月4日	取水口	09:28	无色、无味、清	2	6.75	Ⅱ类	0.106	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:51	无色、无味、清	1	6.73	Ⅱ类	0.101	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
	观景台	09:16	无色、无味、清	3	6.53	Ⅱ类	0.115	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:39	无色、无味、清	2	6.54	Ⅱ类	0.120	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
5月6日	取水口	09:42	无色、无味、清	1	6.73	Ⅱ类	0.086	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		10:03	无色、无味、清	1	6.79	Ⅱ类	0.089	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
	观景台	09:30	无色、无味、清	2	6.81	Ⅱ类	0.098	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:53	无色、无味、清	1	6.85	Ⅱ类	0.095	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
5月8日	取水口	14:21	无色、无味、清	1	6.75	Ⅱ类	0.092	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		14:45	无色、无味、清	1	6.73	Ⅱ类	0.098	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
5月8日	观景台	14:10	无色、无味、清	2	6.59	Ⅱ类	0.112	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		14:33	无色、无味、清	2	6.58	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.02	Ⅱ类	10	Ⅱ类	
5月14日	取水口	09:30	无色、无味、清	2	6.76	Ⅱ类	0.089	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:48	无色、无味、清	2	6.74	Ⅱ类	0.098	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
	观景台	09:20	无色、无味、清	3	6.78	Ⅱ类	0.080	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:39	无色、无味、清	2	6.80	Ⅱ类	0.084	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
5月16日	取水口	14:38	无色、无味、清	2	6.75	Ⅱ类	0.092	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		14:59	无色、无味、清	1	6.77	Ⅱ类	0.095	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
	观景台	14:30	无色、无味、清	3	6.83	Ⅱ类	0.100	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		14:48	无色、无味、清	2	6.81	Ⅱ类	0.109	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
5月20日	取水口	09:20	无色、无味、清	2	6.74	Ⅱ类	0.100	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:50	无色、无味、清	2	6.76	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
5月20日	观景台	09:10	无色、无味、清	3	6.87	Ⅱ类	0.088	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:35	无色、无味、清	3	6.86	Ⅱ类	0.091	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
5月22日	取水口	10:37	无色、无味、清	3	6.76	Ⅱ类	0.100	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
		10:57	无色、无味、清	2	6.75	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	12	Ⅱ类	
	观景台	10:30	无色、无味、清	4	6.88	Ⅱ类	0.091	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	12	Ⅱ类	
		10:46	无色、无味、清	3	6.87	Ⅱ类	0.097	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
5月27日	取水口	09:09	无色、无味、清	2	6.84	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:25	无色、无味、清	2	6.83	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
	观景台	09:00	无色、无味、清	3	6.78	Ⅱ类	0.086	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:17	无色、无味、清	2	6.77	Ⅱ类	0.094	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
5月29日	取水口	09:37	无色、无味、清	3	6.86	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:53	无色、无味、清	2	6.85	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
5月29日	观景台	09:30	无色、无味、清	4	6.79	Ⅱ类	0.086	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:46	无色、无味、清	3	6.77	Ⅱ类	0.091	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
6月3日	取水口	09:39	无色、无味、清	3	6.84	Ⅱ类	0.097	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		10:02	无色、无味、清	2	6.83	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
	观景台	09:30	无色、无味、清	4	6.89	Ⅱ类	0.074	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:50	无色、无味、清	3	6.87	Ⅱ类	0.086	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
6月5日	取水口	09:40	无色、无味、清	3	6.76	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	12	Ⅱ类	
		09:57	无色、无味、清	3	6.74	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
	观景台	09:31	无色、无味、清	4	6.85	Ⅱ类	0.125	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	12	Ⅱ类	
		09:48	无色、无味、清	3	6.83	Ⅱ类	0.119	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	12	Ⅱ类	
6月7日	取水口	09:09	无色、无味、清	2	6.78	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
		09:25	无色、无味、清	2	6.74	Ⅱ类	0.100	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	11	Ⅱ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
6月7日	观景台	09:00	无色、无味、清	3	6.82	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:17	无色、无味、清	2	6.76	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
6月11日	取水口	09:38	无色、无味、清	3	6.77	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
		09:55	无色、无味、清	2	6.73	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
	观景台	09:30	无色、无味、清	4	6.84	Ⅱ类	0.119	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
		09:47	无色、无味、清	3	6.81	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
6月13日	取水口	09:38	无色、无味、清	2	6.88	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:52	无色、无味、清	1	6.84	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
	观景台	09:31	无色、无味、清	3	6.76	Ⅱ类	0.119	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:45	无色、无味、清	2	6.75	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
6月15日	取水口	10:09	无色、无味、清	3	6.88	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
		10:26	无色、无味、清	3	6.86	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
6月15日	观景台	10:01	无色、无味、清	4	6.77	Ⅱ类	0.119	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		10:17	无色、无味、清	3	6.75	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
6月17日	取水口	09:37	无色、无味、清	3	6.84	Ⅱ类	0.119	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
		09:53	无色、无味、清	2	6.83	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
	观景台	09:31	无色、无味、清	4	6.78	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:45	无色、无味、清	3	6.77	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	11	Ⅱ类	
6月19日	取水口	10:37	无色、无味、清	2	6.76	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		10:51	无色、无味、清	2	6.75	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
	观景台	10:31	无色、无味、清	3	6.69	Ⅱ类	0.120	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		10:45	无色、无味、清	2	6.72	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
6月21日	取水口	09:36	无色、无味、清	3	6.78	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:50	无色、无味、清	2	6.75	Ⅱ类	0.097	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
6月21日	观景台	09:29	无色、无味、清	4	6.60	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:42	无色、无味、清	4	6.63	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
6月24日	取水口	09:07	无色、无味、清	2	6.76	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:20	无色、无味、清	2	6.75	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
	观景台	09:00	无色、无味、清	3	6.69	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:13	无色、无味、清	3	6.72	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
6月26日	取水口	09:38	无色、无味、清	3	6.76	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:52	无色、无味、清	2	6.75	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
	观景台	09:30	无色、无味、清	4	6.69	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:45	无色、无味、清	4	6.72	Ⅱ类	0.120	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
6月28日	取水口	13:39	无色、无味、清	3	6.72	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		13:56	无色、无味、清	2	6.70	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测结果	水质类别	检测结果	水质类别	检测结果	水质类别	检测结果	水质类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
6月28日	观景台	13:32	无色、无味、清	4	6.69	Ⅱ类	0.120	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		13:47	无色、无味、清	3	6.67	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
7月2日	取水口	10:09	无色、无味、清	4	6.70	Ⅱ类	0.099	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
		10:26	无色、无味、清	3	6.67	Ⅱ类	0.094	Ⅰ类	0.02	Ⅱ类	7	Ⅰ类	
	观景台	10:00	无色、无味、清	5	6.69	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
		10:17	无色、无味、清	4	6.64	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
7月4日	取水口	09:29	无色、无味、清	4	6.72	Ⅱ类	0.099	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:44	无色、无味、清	3	6.70	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	09:20	无色、无味、清	5	6.69	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:37	无色、无味、清	4	6.67	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
7月6日	取水口	13:41	无色、无味、微浑	4	6.77	Ⅱ类	0.097	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		14:05	无色、无味、微浑	3	6.73	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
7月6日	观景台	13:30	无色、无味、微浑	5	6.62	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		13:52	无色、无味、微浑	4	6.67	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
7月8日	取水口	10:29	无色、无味、清	3	6.76	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		10:50	无色、无味、清	2	6.73	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	10:20	无色、无味、清	5	6.65	Ⅱ类	0.099	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		10:37	无色、无味、清	4	6.67	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
7月10日	取水口	09:46	无色、无味、清	3	6.71	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		10:07	无色、无味、清	2	6.73	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
	观景台	09:35	无色、无味、清	4	6.67	Ⅱ类	0.120	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:55	无色、无味、清	3	6.63	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
7月12日	取水口	09:30	无色、无味、微浑	4	6.70	Ⅱ类	0.097	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:50	无色、无味、微浑	3	6.73	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
7月12日	观景台	09:00	无色、无味、微浑	5	6.65	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:25	无色、无味、微浑	4	6.63	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
7月15日	取水口	09:29	无色、无味、微浑	6	6.71	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:47	无色、无味、微浑	5	6.76	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
	观景台	09:20	无色、无味、微浑	7	6.68	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:38	无色、无味、微浑	6	6.65	Ⅱ类	0.120	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
7月17日	取水口	09:50	无色、无味、微浑	5	6.70	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.02	Ⅱ类	6	Ⅰ类	
		10:20	无色、无味、微浑	4	6.68	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
	观景台	09:10	无色、无味、微浑	6	6.69	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
		09:35	无色、无味、微浑	5	6.64	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
7月19日	取水口	09:11	无色、无味、微浑	7	6.72	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		09:33	无色、无味、微浑	6	6.69	Ⅱ类	0.120	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
7月19日	观景台	09:02	无色、无味、微浑	8	6.68	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		09:23	无色、无味、微浑	7	6.65	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
7月22日	取水口	09:45	无色、无味、清	7	6.74	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		10:09	无色、无味、清	6	6.76	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
	观景台	09:34	无色、无味、清	8	6.87	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:57	无色、无味、清	7	6.86	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
7月24日	取水口	13:42	无色、无味、清	6	6.76	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		14:08	无色、无味、清	5	6.75	Ⅱ类	0.110	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	13:31	无色、无味、清	7	6.69	Ⅱ类	0.119	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		13:55	无色、无味、清	6	6.72	Ⅱ类	0.122	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
7月26日	取水口	09:28	无色、无味、清	7	6.78	Ⅱ类	0.122	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:45	无色、无味、清	6	6.74	Ⅱ类	0.119	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
7月26日	观景台	09:22	无色、无味、清	9	6.71	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:38	无色、无味、清	8	6.65	Ⅱ类	0.116	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
7月29日	取水口	09:35	无色、无味、微浑	8	6.77	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:52	无色、无味、微浑	7	6.74	Ⅱ类	0.116	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	09:27	无色、无味、微浑	9	6.65	Ⅱ类	0.119	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		09:44	无色、无味、微浑	8	6.62	Ⅱ类	0.122	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
7月31日	取水口	09:16	无色、无味、清	6	6.72	Ⅱ类	0.093	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:37	无色、无味、清	5	6.74	Ⅱ类	0.096	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	09:08	无色、无味、清	7	6.68	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:26	无色、无味、清	6	6.64	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
8月2日	取水口	10:34	无色、无味、清	8	6.75	Ⅱ类	0.087	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		11:12	无色、无味、清	9	6.79	Ⅱ类	0.093	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
8月2日	观景台	10:20	无色、无味、清	9	6.81	Ⅱ类	0.096	Ⅰ类	0.02	Ⅱ类	7	Ⅰ类	
		10:59	无色、无味、清	8	6.85	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.02	Ⅱ类	7	Ⅰ类	
8月5日	取水口	14:40	无色、无味、微浑	7	6.75	Ⅱ类	0.087	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		15:10	无色、无味、微浑	8	6.77	Ⅱ类	0.090	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	14:30	无色、无味、微浑	8	6.62	Ⅱ类	0.099	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		14:55	无色、无味、微浑	7	6.67	Ⅱ类	0.096	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
8月7日	取水口	09:11	无色、无味、清	6	6.5	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:27	无色、无味、清	5	6.5	Ⅱ类	0.090	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
	观景台	09:02	无色、无味、清	7	6.6	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:19	无色、无味、清	7	6.6	Ⅱ类	0.099	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
8月9日	取水口	09:17	无色、无味、清	7	5.2	Ⅲ类	0.094	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:42	无色、无味、清	8	5.3	Ⅲ类	0.091	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
8月9日	观景台	09:07	无色、无味、清	9	5.2	Ⅲ类	0.092	Ⅰ类	0.02	Ⅱ类	8	Ⅰ类	
		09:30	无色、无味、清	7	5.1	Ⅲ类	0.088	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
8月13日	取水口	09:14	无色、无味、清	9	5.3	Ⅲ类	0.102	Ⅰ类	0.02	Ⅱ类	7	Ⅰ类	
		09:57	无色、无味、清	9	5.5	Ⅲ类	0.096	Ⅰ类	0.02	Ⅱ类	7	Ⅰ类	
	观景台	09:02	无色、无味、清	8	5.3	Ⅲ类	0.108	Ⅰ类	0.02	Ⅱ类	7	Ⅰ类	
		09:40	无色、无味、清	10	5.4	Ⅲ类	0.105	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
8月15日	取水口	08:52	无色、无味、清	6	6.5	Ⅱ类	0.096	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:10	无色、无味、清	5	6.3	Ⅱ类	0.099	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	08:45	无色、无味、清	7	6.6	Ⅱ类	0.110	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:01	无色、无味、清	6	6.5	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
8月17日	取水口	08:48	无色、无味、清	5	6.5	Ⅱ类	0.101	Ⅰ类	0.08	Ⅳ类	8	Ⅰ类	
	取水口	09:07	无色、无味、清	4	6.4	Ⅱ类	0.104	Ⅰ类	0.08	Ⅳ类	8	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
8月17日	观景台	08:40	无色、无味、清	6	6.7	Ⅱ类	0.110	Ⅰ类	0.07	Ⅳ类	9	Ⅰ类	
		08:56	无色、无味、清	5	6.6	Ⅱ类	0.107	Ⅰ类	0.07	Ⅳ类	8	Ⅰ类	
8月20日	取水口	09:22	无色、无味、清	4	6.7	Ⅱ类	0.118	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:08	无色、无味、清	3	6.6	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
	观景台	09:02	无色、无味、清	5	6.5	Ⅱ类	0.115	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:16	无色、无味、清	4	6.6	Ⅱ类	0.121	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
8月22日	取水口	13:38	无色、无味、清	5	6.7	Ⅱ类	0.099	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		13:53	无色、无味、清	4	6.5	Ⅱ类	0.107	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
	观景台	13:30	无色、无味、清	6	6.6	Ⅱ类	0.121	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		13:45	无色、无味、清	6	6.5	Ⅱ类	0.124	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
8月24日	取水口	09:12	无色、无味、清	5	6.6	Ⅱ类	0.088	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		09:32	无色、无味、清	4	6.5	Ⅱ类	0.085	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
8月24日	观景台	09:02	无色、无味、清	6	6.7	Ⅱ类	0.089	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		09:22	无色、无味、清	5	6.6	Ⅱ类	0.093	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
8月26日	取水口	11:39	无色、无味、清	4	6.5	Ⅱ类	0.096	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		11:56	无色、无味、清	3	6.5	Ⅱ类	0.101	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	11:30	无色、无味、清	5	6.6	Ⅱ类	0.099	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		11:47	无色、无味、清	4	6.5	Ⅱ类	0.104	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
8月28日	取水口	09:07	无色、无味、清	5	5.1	Ⅲ类	0.110	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:29	无色、无味、清	4	5.2	Ⅲ类	0.107	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	09:01	无色、无味、清	6	5.2	Ⅲ类	0.113	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:17	无色、无味、清	6	5.1	Ⅲ类	0.115	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
8月30日	取水口	09:20	无色、无味、清	4	5.2	Ⅲ类	0.093	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:36	无色、无味、清	5	5.0	Ⅲ类	0.096	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
8月30日	观景台	09:12	无色、无味、清	6	5.3	Ⅲ类	0.099	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		09:27	无色、无味、清	6	5.1	Ⅲ类	0.101	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
9月4日	取水口	10:58	无色、无味、清	3	6.2	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
		11:56	无色、无味、清	3	6.3	Ⅱ类	0.115	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
	观景台	10:51	无色、无味、清	4	6.0	Ⅱ类	0.107	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
		11:52	无色、无味、清	4	6.1	Ⅱ类	0.104	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
9月5日	取水口	16:08	无色、无味、清	3	6.2	Ⅱ类	0.110	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		16:59	无色、无味、清	3	6.2	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	15:44	无色、无味、清	4	6.4	Ⅱ类	0.118	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		16:51	无色、无味、清	4	6.4	Ⅱ类	0.121	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
9月6日	取水口	16:33	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.104	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		17:29	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.093	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
9月6日	观景台	16:25	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.100	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		17:21	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
9月9日	取水口	14:51	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.107	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		15:52	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.118	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
	观景台	15:00	无色、无味、清	2	6.5	Ⅱ类	0.121	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		16:03	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
9月11日	取水口	15:40	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.120	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		16:50	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.124	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	15:55	无色、无味、清	3	6.2	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		17:05	无色、无味、清	3	6.2	Ⅱ类	0.118	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
9月13日	取水口	16:42	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.121	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		17:53	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.126	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
9月13日	观景台	16:48	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.124	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	10	Ⅱ类	
		17:57	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.118	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
9月18日	取水口	15:25	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.093	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		16:32	无色、无味、清	2	6.5	Ⅱ类	0.099	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	15:29	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.101	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		16:38	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.104	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
9月19日	取水口	17:35	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.110	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		18:36	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.116	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
	观景台	17:39	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		18:43	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.119	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
9月25日	取水口	16:21	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.096	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		17:26	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.094	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
9月25日	观景台	16:25	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		17:31	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.091	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
9月27日	取水口	14:03	无色、无味、清	3	6.6	Ⅱ类	0.100	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		15:09	无色、无味、清	3	6.6	Ⅱ类	0.094	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
	观景台	14:06	无色、无味、清	3	6.5	Ⅱ类	0.091	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
		15:13	无色、无味、清	3	6.5	Ⅱ类	0.088	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
9月29日	取水口	14:59	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		16:01	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
	观景台	15:05	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		16:06	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
10月4日	取水口	14:59	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.110	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		16:07	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
10月4日	观景台	14:03	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		14:51	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
10月6日	取水口	09:20	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		09:27	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.116	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
	观景台	10:35	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.110	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		10:42	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
10月8日	取水口	14:02	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.110	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		15:13	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
	观景台	14:07	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.116	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		15:16	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.119	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
10月10日	取水口	14:07	无色、无味、清	3	6.5	Ⅱ类	0.110	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		15:12	无色、无味、清	3	6.5	Ⅱ类	0.119	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
10月10日	观景台	14:11	无色、无味、清	3	6.3	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		15:17	无色、无味、清	3	6.3	Ⅱ类	0.116	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
10月16日	取水口	15:05	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		16:10	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.102	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
	观景台	15:08	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.099	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		16:14	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
10月18日	取水口	15:02	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		16:11	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.113	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
	观景台	15:07	无色、无味、清	3	6.2	Ⅱ类	0.110	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		16:15	无色、无味、清	3	6.2	Ⅱ类	0.110	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
10月22日	取水口	11:35	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.119	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		12:47	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.122	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
10月22日	观景台	11:39	无色、无味、清	2	6.5	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		12:53	无色、无味、清	2	6.5	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
10月24日	取水口	15:41	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		16:49	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	15:47	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		16:54	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
10月28日	取水口	15:01	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.128	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		16:21	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.137	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
	观景台	15:11	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.134	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		16:54	无色、无味、清	2	6.2	Ⅱ类	0.131	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
10月30日	取水口	14:31	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		15:40	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
10月30日	观景台	14:36	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		15:44	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.03	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
11月6日	取水口	15:01	无色、无味、清	2	6.5	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		16:21	无色、无味、清	2	6.5	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
	观景台	15:11	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	8	Ⅰ类	
		16:54	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
11月8日	取水口	16:52	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
		17:55	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
	观景台	16:54	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
		17:58	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.105	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
11月12日	取水口	14:28	无色、无味、清	2	6.5	Ⅱ类	0.119	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
		15:41	无色、无味、清	2	6.5	Ⅱ类	0.117	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	

采样日期	检测点位		样品状态	藻密度 (万个/L)	DO		NH ₃ -N		TP		COD		
					检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	检测 结果	水质 类别	
地表水Ⅰ类标准				---	≥7.5		≤ 0.15		≤ 0.01		≤ 15		
地表水Ⅱ类标准				---	≥ 6		≤ 0.5		≤ 0.025		≤ 15		
地表水Ⅲ类标准				---	≥ 5		≤ 1.0		≤ 0.05		≤ 20		
地表水Ⅳ类标准				---	≥ 3		≤ 1.5		≤ 0.1		≤ 30		
地表水Ⅴ类标准				---	≥ 2		≤ 2.0		≤ 0.2		≤ 40		
11月12日	观景台	14:34	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		15:46	无色、无味、清	2	6.4	Ⅱ类	0.108	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
11月14日	取水口	14:51	无色、无味、清	2	6.1	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
		15:27	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
	观景台	15:20	无色、无味、清	2	6.1	Ⅱ类	0.106	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		15:36	无色、无味、清	2	6.5	Ⅱ类	0.109	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
11月19日	取水口	13:13	无色、无味、清	2	6.5	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
		14:24	无色、无味、清	2	6.5	Ⅱ类	0.109	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
	观景台	13:17	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.103	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	7	Ⅰ类	
		14:29	无色、无味、清	2	6.3	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	6	Ⅰ类	
11月22日	取水口	15:45	无色、无味、清	2	6.5	Ⅱ类	0.114	Ⅰ类	0.05	Ⅲ类	9	Ⅰ类	
		15:55	无色、无味、清	2	6.5	Ⅱ类	0.111	Ⅰ类	0.04	Ⅲ类	9	Ⅰ类	

附图:

